

<b>X</b>	Zutreffendes ankreuzen						
<b>1</b>	<b>Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich zugängliche Gebäude</b> nach § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 und weiteren Rechtsvorschriften	Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde					
		Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde					
<b>2</b>	<b>Baugrundstück</b>	Straße, Hausnummer					
		Gemarkung, Flur, Flurstück					
<b>3</b>	<b>Bauvorhaben</b> (nach Art und Nutzung)						
		Gebäudeklasse (GK)	GK 1 <input type="checkbox"/> GK 2 <input type="checkbox"/> GK 3 <input type="checkbox"/> GK 4 <input type="checkbox"/> GK 5 <input type="checkbox"/>				Sonderbau <input type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>Entwurfsverfasser/in</b>	Name, Vorname				Telefon	
		Straße, Hausnummer				Fax	
		Postleitzahl, Ort				E-Mail	
		Hiermit bestätige ich, dass ich als Entwurfsverfasser/in nach § 54 BauO NRW 2018 und als Bauvorlageberechtigte/r nach § 67 BauO NRW 2018 den Nachweis entsprechend der Barrierefreiheit nach § 49 Abs. 1 BauO NRW 2018 für das beantragte Vorhaben geführt habe. Das Planungskonzept „Barrierefreies Bauen“ ist in den Bauzeichnungen und formlosen Beschreibungen enthalten.				Datum / Unterschrift	
<b>5</b>	<b>Bereich / Bauteil</b>	<b>Grundlage</b>	<b>Anforderung</b>	<b>eingehalten</b>	<b>gleichwertige</b>	<b>nicht eingehalten</b>	<b>Bemerkungen / Ausnahmen nach § 49 Abs. 3 BauO NRW 2018</b> <small>ggf. Hinweis auf Erläuterung in Anlagen</small>
<b>5.1</b>	<b>Stellplätze</b> (in Mittel- und Großgaragen oder nach kommunalen Satzungen)	Anzahl und Abmessungen § 48 Abs. 2 und § 125 Abs. 1 SBauVO	barrierefreie Einstellplätze mit Abmessung 5,00 m x 3,50 m (LxB), die barrierefrei erreichbar sowie in der Nähe der Aufzüge angeordnet sein sollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Kommunale Stellplatzsatzung	In kommunalen Satzungen geforderte barrierefreie Stellplätze werden hergestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.2</b>	<b>Äußere Erschließung und Haupteingang</b>	Hauptzuwege zum Gebäude DIN 18040-1, Ziffer 4.2.1, 4.2.3	mind. 150 cm breit bzw. bei Wegen unter 6 Metern Länge: mind. 120 cm breit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Begegnungsfläche in Abständen von höchstens 15 Metern, mind. 180 cm x 180 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Bei geneigten Erschließungsflächen Neigung höchstens 3% (oder 4% bei Erschließungsflächen bis zu 10 Metern) oder Rampen nach DIN 18040-2, Ziffer 4.3.8.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		Haupteingänge DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3	Schwellenlose, deutlich wahrnehmbare Türen mit geometrischen Anforderungen nach DIN 18040-2, Ziffer 4.3.3.2 Tabelle 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Rampen und Treppen im Außenbereich	Rampe im Außenbereich	erforderliche Rampen sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Neigung, Breite, Zwischenpodeste DIN 18040-1, Ziffer 4.3.8.2	Längsneigung max. 6%, keine Querneigung, Mindestbreite 120 cm, am Anfang und am Ende jeder Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 cm x 150 cm, alle 6 m ein Zwischenpodest von mind. 150 cm Länge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Treppen im Außen- und Eingangsbereich DIN 18040-1, Ziffer 4.3.6	die Anforderungen an Treppen sind eingehalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Innere Erschließung	Breite der Erschließungsflure DIN 18040-1, Ziffer 4.3.2	mind. 120 cm, wenn mind. alle 15 m eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm zum Wenden vorhanden ist, ansonsten mind. 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Durchgänge DIN 18040-1, Ziffer 4.3.2	mind. 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Bewegungsfläche in Fluren DIN 18040-1 Ziffer 4.3.2	mind. 180cm x 180 cm, in Abständen von mind. 15 m zur Begegnung von Personen im Rollstuhl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Rampe im Innenbereich DIN 18040-1, Ziffer 4.3.8	Rampen im Innenbereich erfüllen die Anforderungen nach DIN 18040-1 Ziffer 4.3.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Nutzbare Höhe über Verkehrs- und Bewegungsflächen	≥ 2,20 m (gilt nicht für Türen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	Aufzüge	Aufzug § 39 Abs. 4 und 6 BauO NRW 2018	Das Gebäude besitzt mehr als drei oberirdische Geschosse, Aufzüge nach § 39 Abs. 4 und 5 BauO NRW 2018 sind vorhanden; der Aufzug wird jeweils von der öffentlichen Verkehrsfläche und den Nutzungseinheiten barrierefrei erreicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Aufzug § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018	Aufzüge zur barrierefreien Erreichbarkeit nach § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 sind erforderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Vertikale Plattformaufzüge	max. ein Geschoss, Förderplattform mind. 1,10 x 1,40 m Umweh- rung, Mindestnutzlast 360 kg Benutzung ohne fremde Hilfe, Bewegungsfl. nach Ziffer 4.3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Bewegungsfläche vor Aufzügen DIN 18040-1, Ziffer 4.3.5	mind. 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Treppen im Bereich der Aufzüge DIN 18040-1 Ziffer 4.3.5	Abstand der Aufzugstüren zu gegenüberliegenden abwärtsführenden Treppen beträgt mind. 300 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Aufzugstyp DIN 18040-1 Ziffer 4.3.5	Aufzug (Aufzüge) entspricht / entsprechen mind. Typ 2 mit 90 cm lichter Zugangsbreite nach DIN EN 81-70:2005-09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	Treppen	Notwendige Treppen DIN 18040-1 Ziffer 4.3.6	Anforderungen an Treppen sind erfüllt. z.B. beidseitige Handläufe, gerade Treppenläufe, Orientierungshilfen an Treppen und Einzelstufen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.7	Türen	Türen zu Räumen DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3	geometrische Anforderungen an Türen nach Tabelle 1 sind erfüllt; abweichende Festlegungen in der VV TB beachten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Bewegungsflächen vor Türen nach DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3.4	mind. 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.8	Rettung von Menschen mit Behinderung	Brandschutzkonzept bei Sonderbauten (§ 50 Abs. 2 BauO NRW 2018) oder Abweichungen von den baurechtlichen Vorgaben der BauO NRW 2018	im Brandschutzkonzept sind die baulichen und betrieblich / organisatorischen Erfordernisse zur Rettung von Menschen mit Behinderung dargestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Brandschutznachweis bei Regelbauten	die baulichen oder betrieblich / organisatorischen Erfordernisse zur Rettung von Menschen mit Behinderung sind dargestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.9	Sanitärräume	Toilettenräume VV TB	mind. ein Toilettenraum ist barrierefrei ausgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Türen DIN 18040-1, Ziffer 5.3.1	Tür schlägt nicht in den Sanitär- oder Toilettenraum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Toiletten DIN 18040-1, Ziffer 5.3.3 und 5.3.4	Toiletten und Waschplätze sind entsprechend 5.3.3 ausgestattet, z. B. WC beidseitig anfahrbar, Waschtisch unterfahrbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Sanitärräume Bewegungsflächen DIN 18040-1, Ziffer 5.3.2	Bewegungsflächen vor den Sanitär-objekten von 150 cm x 150 cm sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Duschplätze DIN 18040-1, Ziffer 5.3.5	erforderliche Duschplätze sind barrierefrei ausgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Umkleidebereich DIN 18040-1, Ziffer 5.4	eine Umkleidekabine für Liegen nach DIN 18040-1, Ziffer 5.3.6 ist vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.10	Räume	Nutzbarkeit § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018	barrierefreie zweckentsprechende Nutzbarkeit der Räume durch Besucher und Benutzer ist gegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Schwimm- und Therapiebecken sowie andere Beckenanlagen DIN 18040-1, Ziffer 5.5	Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen, die das eigenständige und leichte Einsteigen und Verlassen des Beckens ermöglichen, sind umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Veranstaltungsräume	mind. 1 v. H. der Besucherplätze in Versammlungsräumen mit festen Stuhlreihen ist barrierefrei nach VV TB i. V. m. DIN 18040-1, Ziffer 5.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Für <b>nicht</b> neu zu errichtende Versammlungsstätten nach § 50 Abs. 2 Nr. 6 BauO NRW 2018, § 10 Abs. 7, § 12 Abs. 2 und § 13 SBauVO	Anforderung an barrierefreie Besucherplätze nach § 10 Abs. 7 SBauVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Für Menschen mit Behinderungen ist eine ausreichende Anzahl von barrierefreien Toiletten herzustellen - § 12 Abs. 2 SBauVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Zahl der barrierefreien Stellplätze entspricht der Hälfte der nach § 10 Abs. 7 SBauVO erforderlichen Besucherplätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

		<p>Beherbergungsbetrieb/ Beherbergungsräume (kleiner Sonderbau) VV TB Anlage A 4.2/4</p>	<p>10 v. H. der Gastbetten liegen in Beherbergungs-räumen, die einschl. der zugehörigen Sanitär-räume den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen nach DIN 18040-2 Abschnitt 5 entsprechen</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<p>Beherbergungsbetrieb nach § 51 Abs. 2 Nr. 7 BauO NRW 2018, § 56 SBauVO und DIN 18040-2, Ziffern 5.1 – 5.4 und DIN 18040-1, Ziffern 5.1 und 5.3</p>	<p>die Anforderungen nach Sonderbauverordnung (SBauVO) sind erfüllt</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<p>mind 10 v. H. der Gastbetten liegen nach § 56 Satz 1 SBauVO in Beherbergungsräumen, die einschl. der zugehörigen Sanitär-räume den Anforderungen der DIN 18040-2 Abschnitt 5 an barrierefrei nutzbare Wohnungen entsprechen</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<p>bei mehr als 30 Gastbetten nach § 56 Satz 2 SBauVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 v. H. der Gastbetten in Beherbergungsräumen einschl. der zugehörigen Sanitär-räume müssen barrierefrei nutzbar sein</li> <li>- 1 v. H. der Gastbetten in Beherbergungs-räumen einschl. der zugehörigen Sanitär-räume müssen uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein</li> <li>- Türen und Bewegungs-flächen der Beherbergungs-räume sind nach DIN 18040-2, Ziffern 5.1 – 5.4 einschl. der Anforderung mit der Kennzeichnung „R“ ausgeführt</li> <li>- zugehörige Sanitär-räume sind nach DIN 18040-1, Ziffern 5.1 und 5.3 ausgeführt</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	