

Anlage D

Stadt Haltern am See

Konzessionsträger der Übertragungseinrichtung

Firma Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Friedrich- Ebert- Straße 14, 44866 Bochum

Leuchte zur Anlagenerkennung

Blitzleuchte / Rundumkennleuchte
Kalotte grün

Feuerweherschließung

Die einheitliche Schließung für FSD und FSE ist bei der Firma Kruse, Sicherheitssysteme, Duvendahl 92, 21435 Stelle eingerichtet und dort zu beschaffen.

Die Freigabebescheinigung ist bei der Feuerwehr Haltern am See schriftlich anzufordern.

Feuerwehrinformationszentrale

Die Zusammenfassung von Feuerwehrbedienfeld (FBF), Feuerwehrranzeigentableau (FAT) und der Feuerwehrpläne in einem Schrank wird verbindlich vorgeschrieben. Die genaue Ausführung ist im Vorfeld mit der Feuerwehr Haltern am See abzusprechen.

Feuerwehrpläne

Anzahl der Feuerwehrpläne DIN A 3 in folgender Ausführung:

- 1 x laminiert an der BMZ
- 1 x laminiert und gefalzt für Feuerwehr Haltern am See
- 1 x Papierform für Feuerwehr Haltern am See
- 1 x im pdf. - Format auf Datenträger Feuerwehr Haltern am See
- 1 x im pdf. - Format auf Datenträger Leitstelle Kreis Recklinghausen

Die genaue Ausführung der Pläne ist im Vorfeld mit der Feuerwehr Haltern am See abzusprechen.

Laufkarten / Pläne der Brandmeldeanlage

Anzahl der Laufkarten / Pläne der Brandmeldeanlage Format DIN A 3 in folgender Ausführung:

- 1 x laminiert im Aufbewahrungskasten an der Brandmeldezentrale
- 1 x im pdf. - Format auf Datenträger für Feuerwehr Haltern am See

Die genaue Ausführung der Pläne ist im Vorfeld mit der Feuerwehr Haltern am See abzusprechen.

Vereinbarung über die Übernahme von Objektschlüsseln

Über die Übernahme von Objektschlüsseln durch die Feuerwehr Haltern am See als eine von dieser freiwillig zusätzlich zu ihren Pflichtaufgaben übernommene Sonderleistung wird

eine Vereinbarung zwischen der Stadt Haltern am See (Feuerwehr) und dem Objektbetreiber abgeschlossen.

Nähere Einzelheiten sind bei der Feuerwehr Haltern am See zu erfragen.

Stand 05/2017