

Anlage D (Stadt Castrop-Rauxel)

Kontaktdaten

Feuerwehr der Stadt Castrop-Rauxel
Abteilung Vorbeugender Brandschutz
Frebergstraße 1, 44575 Castrop-Rauxel
Tel.: 0 23 05 / 106 – 3730
Fax: 0 23 05 / 106 – 2022
Mail: brandschutzdienststelle@castrop-rauxel.de

Feuerweherschließung

Die einheitliche Schließung für FSD, FSE, FIZ sowie für Hofzufahrten ist bei der Firma Gunnebo Deutschland GmbH eingerichtet und dort zu bestellen.

Die Freigabebescheinigung ist bei der Feuerwehr der Stadt Castrop-Rauxel, Abteilung Vorbeugender Brandschutz zu beantragen und der Bestellung beizufügen.

(Bestelladresse: Gunnebo Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 8, 85748 Garching,
Tel.: 0 89 / 2 44 16 35 00, Fax: 0 89 / 95 96 2 00, Mail: gss-contact-de@gunnebo.com

Feuerwehrojektpläne

Anzahl der Pläne in folgenden Ausführungen:

1 x DIN A3 laminiert im FIZ,

2 x DIN A3 unlaminiert in Klarsichthülle und 1 x CD mit PDF-Datei an die Feuerwehr der Stadt Castrop-Rauxel.

Hinweise zum Erstellen von Feuerwehrojektplänen unter www.castrop-rauxel.de

Laufkarten

Anzahl der Laufkarten in folgenden Ausführungen:

1 x DIN A3 laminiert (oder ähnlich geschützt vor Feuchtigkeit) im FIZ und

1 x DIN A4 einfach geheftet im Ordner im FIZ

Hinweise zum Erstellen von Laufkarten unter www.castrop-rauxel.de

Blitzleuchte / Rundumkennleuchte

Kalotte grün

Feuerwehrinformationszentrum (FIZ)

Die Zusammenfassung von Feuerwehrbedienfeld (FBF), Feuerwehranzeigentableau (FAT), Laufkarten, Feuerwehrobjektpläne und Betriebsbuch in einem Schrank wird verbindlich vorgeschrieben.

Feuerwehrschlüsseldepot

Die Anzahl der im Feuerwehrschlüsseldepot zu hinterlegenden Objekt-Generalschlüssel (mindestens 2 Objektschlüssel) ist mit der Feuerwehr der Stadt Castrop-Rauxel, Abteilung Vorbeugender Brandschutz abzustimmen.