

## Legionellenbefunde in Verdunstungskühlanlagen, Nassabscheidern und Kühltürmen

Maßnahmenwertüberschreitungen nach 42. BImSchV

Stand: 18.08.2021

Betreiberin der Anlage; Standort der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	KBE <sub>Leg</sub> /100 ml Kühlwasser <sup>1</sup>	Differenzierung Art, Serogruppe	Datum Probenahme/ Laborbefund	Getroffene Maßnahmen	Bemerkungen
Uniper Kraftwerke GmbH; Hiberniastr. 12, 45699 Herten	Verdunstungs- kühlanlage	14.000	<i>L. pneumophila</i> , Serogruppe 2 - 14	26.07.2021/ 05.08.2021	Kontinuierlicher Kühlwassertausch	
Uniper Kraftwerke GmbH; Hiberniastr. 12, 45699 Herten	Verdunstungs- kühlanlage	16.000	<i>L. pneumophila</i> , Serogruppe 2 - 14	02.08.2021/ 12.08.2021	Biozid-Stoßdosierung	

<sup>1</sup>: KBE<sub>Leg</sub>: koloniebildende (kultivierbare) Einheiten von Legionellen

Ansprechpartner(in): Herr Görß, E-Mail: [h.goerss@kreis-re.de](mailto:h.goerss@kreis-re.de), Tel.: 02361 53-6538