

Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet Recklinghausen

Anlage 2	Vorgaben der Feuerwehr Recklinghausen zur Ausfertigung von Feuerwehrplänen
-----------------	---

Gestaltung

- Die Gestaltung der Feuerwehrpläne entspricht der
 - DIN 14095 (Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen)
 - DIN 14034-6 (Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen - Teil 6: bauliche Einrichtungen)
 - ASR 1.3 - Warnzeichen (technische Regeln für Arbeitsstätten, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung)
 - weitere besondere Symbole nach Rücksprache möglich (z. B. EN ISO 7010)in der jeweils aktuellen Form
- Darstellung von feuerbeständigen Wänden in roter Volllinie (wie Brandwand, jedoch ohne Symbol Brandwand)

Freigabe

- der Entwurf wird an Feuerwehrplan@recklinghausen.de gesendet
- der Entwurf wurde von der Feuerwehr Recklinghausen freigegeben

Art und Anzahl der Ausfertigungen

- alle hier aufgezählten Pläne und Dokumente sind auf Polyesterfolie oder Synthetik Papier (z.B. Signolit Polyesterfolie SC22) anzufertigen
- Allgemeine Objektinformationen sowie zusätzliche textliche Erläuterungen im Hochformat DIN A4
- Übersichtsplan, Geschosspläne und ggf. weitere Pläne im Querformat DIN A3
- 1 x gesamte Ausfertigung mit Metall-Ringbindung vor Ort, verschlossen am Feuerwehr Informations-Zentrum (FIZ), durch den Betreiber zu hinterlegen
- 3 x gesamte Ausfertigung als lose Blattsammlung
- 1 x Übersichtsplan

Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet Recklinghausen

Anlage 2	Vorgaben der Feuerwehr Recklinghausen zur Ausfertigung von Feuerwehrplänen
-----------------	---

Normänderungen

Bei wesentlichen Änderungen der oben genannten Normen sind die Feuerwehrpläne auf Kosten des Betreibers entsprechend zu ändern bzw. neu zu erstellen.